

Информация
 об устранении нарушений в ходе проверки
 Частного общеобразовательного учреждения
 «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Челябинска»
 от 31.08.2026 г.

№ п/ п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Наименование мероприятий по устранению нарушений	Дата устранения	Результат мероприятий, полнота устранения нарушения	Причина неисполнения
1.	В коридоре 3 этажа и в кабинете 25(география) имеются следы протекания, дефекты и повреждения, в результате чего нарушена отделка, допускающая проедение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и приводит к нарушению п 2.5.3. СП 2.4.3648-20.	Произвести ремонтные работы по устранению следов протеканий в коридоре 3 этажа и кабинете 25 (география), в результате чего нарушена отделка, допускающая влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	31.08.2026	В результате проведения ремонтных работ в коридоре 3 этажа (замена плит) и кабинете 25, устранены следы протеканий. (фото прилагается)	-
2.	В пищеблоке на случай отключения горячего водоснабжения не установлено водонагревающее устройство (водонагреватель), что является нарушением п.2.6.1.СП 2.4.3648-20.	Приобрести водонагревающее устройство (водонагреватель) в пищеблок на случай отключения горячей воды.	31.08.2026	Приобретено водонагревающее устройство (водонагреватель) в пищеблок на случай отключения горячей воды (фото прилагается).	-

Директор ЧОУ «СОШ№1 г.Челябинска»

С.А.Лузина